

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: PREMOSELLO-CHIOVENDA
Indirizzo: VIA SEMPIONE, 29

NCEU: f. 3 n. 90 sub. 4
Piano: n. 0 N.3

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 289,361 kWh/m2



limite di legge 70 kWh/m2

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 32,888 kWh/m2




DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1900 / 2000
Tipologia edificio: appartamento
Volume lordo riscaldato (m³): 342,68
Superficie disperdente totale (m²): 259,73
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,7579
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 2,3871
Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m²k): 3,8532
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2477
Superficie utile Su (m²): 79,37
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 367,8353 kWh/m2

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,05927 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Isolamento a cappotto delle pareti	MEDIA	17
IMPIANTO			



ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 201882 0006

C1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	326,143 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	334,935 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	87,462 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	II
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,8639
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8114
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà'
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore MASSIMO BELLONI, nato a DOMODOSSOLA (VERBANO-CUSIO-OSIO) il 10/03/1962 residente a VILLADOSSOLA (VERBANO-CUSIO-OSIO) CF BLLMSM62C10D332P ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Villadossola il 27/05/2015



Firma digitale del Certificatore

MASSIMO BELLONI N. 201882